

Derrame de combustible en la termoeléctrica Manuel Álvarez de la CFE en Campos, Colima

Manzanillo, Colima.– El día 23 de julio a las 11 horas ocurrió un derrame de combustóleo en los límites de la Central Termoeléctrica Manuel Álvarez en Manzanillo, Colima, cuando se suministraba este producto a dicha central. El 24 de julio se dio aviso a las autoridades ambientales competentes (PROFEPA, ASEA, PROTECCIÓN CIVIL) del derrame y vertido de este producto en suelo industrial y de la afectación a la flora y fauna en el sitio.

Se tomaron de forma inmediata las medidas para contener el material liberado, minimizando su dispersión y recuperando producto libre durante las acciones de limpieza a efecto de no poner en riesgo la salud humana y al medio ambiente. Todas estas acciones en cumplimiento de la normatividad vigente.

Desde el 23 de julio se han tomado las siguientes medidas:

1. Se construyó un dique para la contención del derrame.
2. Se inició la recuperación manual del producto líquido.
3. Se contrató a una compañía especializada en emergencias ambientales para el transporte y recolección de residuos y manejo de hidrocarburos.
4. Se inició la etapa de recolección de sólidos contaminados.

Mediante estudios de caracterización, de evaluación en daño y riesgo ambiental, así como de remediación del sitio, se determinarán las acciones que se deberán tomar a futuro.

Cabe destacar que la Laguna de Cuyutlán no sufrió afectación alguna debido a las acciones tomadas de manera inmediata, por lo que no existe riesgo a las actividades pesqueras de la población de la localidad.